NOTAS

TODA EXPEDIÇÃO SERÁ DE ø2 1/2"

TODOS OS HIDRANTES DEVERÃO SER PROVIDOS DE BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL

TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO DEVERÃO SER APROVADOS

TODA TUBULAÇÃO DEVERÁ SER DE AÇO CARBONO CONFORME NBR5580/2002

TODAS AS CONEXÕES EM ROSCA BSP

TODOS OS SUPORTES DEVERÃO SUPORTAR CINCO VEZES O PESO DO TUBO COM ÁGUA MAIS 100kg

O DIRECIONAMENTO DO FLUXO DE RECALQUE SERÁ EFETUADO DE FORMA MANUAL ATRAVÉS DE VÁLVULAS DE GAVETA LOCALIZADAS AO LADO DA RTI

CONJUNTO MOTOBOMBA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

NORMAS UTILIZADAS:
DECRETO ESTADUAL N°857 DE 29 DE AGOSTO DE 1984
NBR10897/2007 – PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO POR CHUVEIROS AUTOMÁTICOS


RTI: 10m³
Ø 75mm PVC
MOTOBOMBA CONFORME MEMORIAL
HIDRANTE DE RECALQUE
Ø 75mm PVC
~20,00m
Ø 75mm PVC
~130,00m
Ø 75mm PVC
~10,00m
AC Ø 2 1/2"
Ø 75mm PVC
Ø 2 1/2"
H1
AC Ø 2 1/2"
H2
Ø 2 1/2"
AC Ø 2 1/2"
H3
15
15
15