



**BLL COMPRAS**

## Esclarecimentos - Processo 008/2024 - MUNICIPIO DE AGUA BOA

### Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
05/03/2024 11:49	<p>Item 1 - Nos descritivos dos produtos não consta a presença da NBR 14373. É sabido que tal norma é obrigatória / compulsória para esse material porém, para que seja dada comprovação do produto, é necessária a apresentação do Certificado de atendimento a NBR 14373. A Ragtech é fabricante de estabilizadores e estamos reforçando esta informação pois inúmeros óbices vem sendo atrelados no mercado alusivos a alguns produtos que não constam no rol de modelo aprovados pelo INMETRO, ofertando produtos defeituosos, levando a administração a terem sérios problemas de eficiência. Entendemos que, desta forma, para precaução da aquisição deste objeto, vimos aqui para atentar e enviar nosso certificado para que tenham em mãos e depreendam de que são compulsórias e extremamente relevantes para que seja comprovado o devido atendimento a NBR 14373/06. Segundo Art. 2º, da Portaria nº 262/2007, do INMETRO: "Art. 2º Manter, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC, a certificação compulsória dos estabilizadores de tensão monofásicos, com saída de tensão alternada, com tensão nominal de até 250 V em potências de até 3 kVA/3kW". Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?</p>	Deferimentos e Aplicações NBR14373.pdf	<a href="https://lanceeletro.nico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/1bbcfe56f47245b88517110b6cfaa2d6.pdf">https://lanceeletro.nico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/1bbcfe56f47245b88517110b6cfaa2d6.pdf</a>

### Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
06/03/2024 09:39	Bom dia, será deferido o pedido e Esclarecimento, incluindo a NBR e realizado a Retificação do Edital.		Não há arquivo anexado.

ROBERTO CARLOS CARDOSO

ÁGUA BOA-MT - 06/03/2024

Gerado em: 06/03/2024 10:33:20